

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Išleidimo data: 01/07/2013

Pakeičia: Nr. --- - CPR--/---- - mmmm/#. dd/mėn. mėn./mmmm

No. 0749 – 0749-CPR-06/0218 – 2013/1

1	Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: PROMATECT®-L500		
2	Tipo ar partijos numeris: nurodytas ant galinės apsaugos nuo gaisro skydo pusės PROMATECT®-L500.		
3	<p>Naudojimo paskirtis kaip nurodyta ETA 06/0218:</p> <p>3.1 - PROMATECT®-L500 – tai priešgaisrinės apsaugos produktas, skirtas apsaugoti pastatų elementus nuo gaisro arba naudoti statybų konstrukcijose pagal toliau nurodytą paskirtį:</p> <p>1 kategorija: horizontalių membranų apsauga, įskaitant pakabinamąsias lubas, pagal standartą EN 13964, 2 kategorija: vertikalų membranų apsauga, 3 kategorija: apkrovas laikančios betoninės konstrukcijos, 4 kategorija: apkrovas laikančios plieninės konstrukcijos, 5 kategorija: apkrovas laikančios profiliuotų betoninių plokščių sudėtingosios konstrukcijos, 6 kategorija: apkrovas laikančios tuščiavidurės betono pripildytos plieninės kolonos, 7 kategorija: apkrovas laikančios medinės konstrukcijos, 8 kategorija: priešgaisrinės izoliacijos konstrukcijos, neskirtos apkrovoms laikyti, 9 kategorija: pastatuose esančios techninės priežiūros konstrukcijos, 10 kategorija: kitos priešgaisrinės izoliacijos, nepriskirtos nė vienai iš 1–9 kategorijų.</p> <p>3.2 - PROMATECT®-L500 priešgaisrinės apsaugos produktas, skirtas naudoti pagal toliau išvardytas paskirtis: naudoti vidaus konstrukcijose (ETAG 018-4:2004 Z2 kategorija), naudoti vidaus konstrukcijose, kai daug drėgmės (ETAG 018-4:2004 Z1 kategorija).</p>		
4	<p>Gamintojo pavadinimas ir informacija ryšiams:</p> <p>Promat International N.V. Bormstraat 24 B-2830 Tiselt Belgium Plant: 01 www.promat-international.com</p>		
5	Igaliotasis atstovas: netaikoma.		
6	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema arba sistemos (AVCP): žr. lentelę 9 skyriuje.		
7	Statybos produktui netaikomas darnusis standartas.		
8	<p>Eksploatacinių savybių atitikties deklaracija yra susijusi su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis liudijimas..</p> <p>PROMATECT®-L500 priešgaisrinės apsaugos produktui buvo išduotas Belgijos techninių liudijimų sąjungos Europos techninis liudijimas Nr. ETA 06/0218</p> <p>ETL naudojamas Europos techniniam vertinimui atlikti pagal Statybos produktų reglamento 66-4 straipsnį. Šis ETL buvo išduotas pagal ETAG 018-01 ir 04 standartus (Statybos produktų reglamento 66.3 str.).</p> <p>Pažymėto produkto sertifikavimo įstaiga: Nr. 0749</p> <p>Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatas (atsižvelgiant į Statybos produktų reglamento 66.2 straipsnį, Atitikties sertifikatas pagal Statybos produktų direktyvą gali būti naudojamas Eksploatacinių savybių deklaracijai parengti). : 0749-CPD BC1-240-0066-06/0218-001</p>		
9	Deklaruojamos eksploatacinės savybės		
	Esminės charakteristikos	Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos	Eksploatacinės savybės
			Darnioji techninė specifikacija
	PR 1: mechaninis atsparumas ir pastovumas: netaikoma.		
	PR 2: gaisrinė sauga:		
	Reakcija į ugnį:	1	A1.
	Atsparumas ugniai:	1	Ši savybė priklauso nuo testuojamos konstrukcijos Produkto eksploatacinės savybės kiekvienoje testuojamoje konstrukcijoje parodomos ir pateikiamos gamintojo pagal
			ETAG 018-4:2004

		šios Eksploatacinių savybių deklaracijos 3.1 punkte nurodytą paskirtį. Eksploatacinių savybių klasės nustatomos ir deklaruojamos klasifikavimo dokumente pagal EN 13501 standarto atitinkamą dalį.	
PR 3: higiena, sveikata ir aplinka:			
Hermetiškumas:	-	Ne eksploatacinės savybės nenustatytos.	ETAG 018-4:2004
Kenksmingų medžiagų išskyrimas:	-	Deklaracija (pateikta techninio sertifikavimo įstaigos).	
Formaldehidų išskyrimas:	-	Komponentai, kurių sudėtyje nėra formaldehidų.	
PR 4: sauga ir prieinamumas naudojant:			
Lenkimo jėga:	1	Trūkimo modulis $\geq 1,7$ MPa ⁽¹⁾ .	ETAG 018-4:2004
Matmenų stabilumas:	1	Dimensiškai stabilus.	
Atsparumas smūgiui ir ekscentriškai apkrovai:	-	Ne eksploatacinės savybės nenustatytos.	
PR 5: apsauga nuo triukšmo:			
Garso izoliacijos savybės:	-	Ne eksploatacinės savybės nenustatytos.	ETAG 018-4:2004
PR 6: energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas:			
Savitasis šiluminis laidis:	-	Ne eksploatacinės savybės nenustatytos.	ETAG 018-4:2004
Laidumas vandens garams (laidumo koeficientas):	-	Ne eksploatacinės savybės nenustatytos.	
Ilgaamžiškumas:			
Atsparumas vandens poveikiui:	1	Tinkamas (atsparus).	ETAG 018-4:2004
Atsparumas permerkimui/sausrai:	1	Tinkamas (atsparus).	
Atsparumas šaldymui/atodrėkiui:	-	Ne eksploatacinės savybės nenustatytos.	
Atsparumas karščiui/lietui:	-	Ne eksploatacinės savybės nenustatytos.	
Pradinis ilgaamžiškumo įvertinimas:		Produkto eksploatacinės savybės išlieka ne trumpiau kaip 25 metus, jei produktas naudojamas pagal Z2 paskirtį (vidaus konstrukcijose), pagal Z1 paskirtį (vidaus konstrukcijose, kai daug drėgmės).	

⁽¹⁾ 95 % pasitikėjimo lygis.

1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota pagal 4 punkte nurodyto gamintojo išimtinę atsakomybę.

Kviečiame visus, kas skaito šį dokumentą, aplankyti interneto svetainę www.promat-ce.eu ir susipažinti su naujausia šios Eksploatacinių savybių deklaracijos versija.

PROMATECT®-L500 saugumo duomenų lentelė pateikiama pagal pageidavimą.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Vardas, pavardė: Stefaan Van Haute
Pareigos: Technical Director, Promat Research and Technology Center N.V.

Tisselt, Liepos 1 d. 2013.

Parašas: